

SERVIZIO IGIENE E SANITÀComune di TOLENTINOProt. N. 9649 All. N.Risp. a nota N. 1059
del 16/5/89li 5/6/1989

Al Signor Sindaco

del Comune di

OGGETTO: Costruzione rete fognante
INERENTE la lottizzazione lungo l'alveo Rio delle Piane- Comune di Cessapalombo - parere.CESSAPALOMBO

Il Dirigente Sanitario

Vista la richiesta presentata dal Comune di Cessapalombo per il rilascio di un parere in merito alla costruzione di una rete fognante a servizio di nuovi insediamenti artigianali da realizzarsi in una lottizzazione lungo l'alveo Rio delle Piane;

visto il progetto di lottizzazione con riportato il tracciato fognante;

viste le relazioni tecniche allegate, dalle quali risultano le caratteristiche tecniche costruttive della rete fognante;

considerato che l'opera di cui trattasi è a servizio esclusivamente di insediamenti artigianali;

vista la L.319/76 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'allegato 4 alla Delibera del Ministero dei Lavori Pubblici del 4/2/77;

esprime parere favorevole

alla realizzazione della rete fognante in zona P.I.P. località Bivio Colfano del Comune di Cessapalombo a servizio di una lottizzazione per insediamenti artigianali. Tale opera deve essere realizzata in generale nel rispetto del progetto presentato e più in particolare nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Delibera del Ministero dei Lavori Pubblici del 4/2/1977. (allegato4).

Si precisa che in mancanza di un regolamento comunale per gli scarichi civili e produttivi in pubblica fognatura, gli insediamenti "produttivi" debbono scaricare in essa nel rispetto della tabella C allegata alla L.319/76, mentre gli insediamenti "civili", non essendo nemmeno previsto in questa fase un impianto di depurazione centralizzato, debbono essere muniti di vasche settiche di tipo Imhoff prima di scaricare i propri reflui in pubblica fognatura.

IL PRESIDENTE

Prof. Dott. Giulio Marinuzzi

